1971-72		-	8.67
1972-73		-	18.63
1973-74		-	22.29
1974-75		-	28.00
1975-76		-	19.03
1976-77		-	14.00
1977-78		-	8.09
1978-79		-	28.50
1979-80		-	29.33
1980-81		-	51.07
1981-82		-	13.76
1982-83		-	36.71
1983-84		-	53.54
1984-85		-	61.06
1985-86		28.91	-
1986-87		9.92	-
1987-88		-	45.26
1988-89		-	67.94
1989-90		-	8.79
1990-91		30.28	-
1991-92		152.85	-
1992-93(ಪ್ರಾವಿಷನಲ್)		230.00	-
		452.01	528.16
ನಷ್ಟ	-	528.16	
ಲಾಭ	-	452.01	
ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ	-	76.15	

ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಕುರಿತು

733 - ಶ್ರೀ ಬಸವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ (ಸೇಡಂ): ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.00 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3.00 ಗಂಟೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಆ) ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8,00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾದರೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಇ) ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೈತರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ತೆ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ;

ಈ) ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಘಂಟೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಡಿತವಾಗದಿರುವುದು ನಿಜವೇ

ಉ) ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಘಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ (ಇಂಧನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು): ಅ) ಗುರುಮಿಠಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 33:11 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಷಹಪುರದಲ್ಲಿರುವ 110:33ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಷಹಪುರ ಈ ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಗುರುಮಿಠಕಲ್, ಕೊಂಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 33:11 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಲೋಡ್ ಷೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಡ್ ಷೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಷಹಪುರದ 110:33ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಎಂವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಆ) ಮತ್ತು ಇ) ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಷಹಾಪುರದ 110:33 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 110:33 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ್ನು ಷಹಾಪುರದ 110:33 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಂಡಳಿಯೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ) ನಿಜವಲ್ಲ, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 33:11 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಂಕಲ್, ಯಾದಗೀರ್, ಮತ್ತು ಶೋರಾಪುರಗಳಲ್ಲಿರುವ 33:11 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಲೋಡ್ ಷೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉ) ಪ್ರಶ್ನೆಯ 'ಅ' ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಷಹಾಪುರದ 110:33 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 110:33 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಕಾಗಿನಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಕೆರೆಯ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ

734 - ಶ್ರೀ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ (ಸೇಡಂ): ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು [illegible] ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?